


Högprestanda eller lågprestanda?

Syrematad eller luftmatad ozongenerator? EU har bestämt sig.

Torrt syre eller fuktig luft? 6 % kväve eller 78 % kväve? Spelar det någon roll vad ozonsystemet matas med?

Ja, absolut. Enligt EUs nya standard* ska syrematade ozongeneratorer användas för totala luftflöden över 2 500 m³/h (700 l/s). Skälet är att ozongeneratorer matade med luft producerar för mycket kväveoxider. Men det finns många fler anledningar att välja syrematade och vätskekylda ozonsystem. Här har vi sammanställt de väsentligaste skillnaderna.



RENA. Högprestanda.

*SS-EN 16282-8-2017 Installationer för behandling av aerosol. Standarden kan köpas från SIS.

Frågor	Luftmatad ozongenerator (lågprestanda)	Syrematad ozongenerator (högprestanda)
Är ozonproduktionen stabil över tid?	Nej, den varierar med matarluftens fuktighet och temperatur	Ja
Steglöst inställbar ozonproduktion?	Nej, oftast endast av eller på	Ja
Bildas mycket kväveoxider?	Ja, ozongeneratorn matas med luft som innehåller 78 % kväve så det går inte att undvika	Nej, matargasen innehåller bara 6 % kväve
Går det att undvika korrosion i ozongeneratorn?	Nej, kväveoxiden bildar tillsammans med fukten i tilluften salpetersyra som övergår till salt	Ja, eftersom matargasen är torr
Sjunker ozonproduktionen med tiden?	Ja, på grund av saltuppsamlingen	Nej
Hur hög är den producerade ozonkoncentrationen?	Låg	50-100 gånger högre än för luftmatad ozongenerator
Hur stora luftflöden kan renas med en enda ozongenerator?	Upp till 750 l/s (2 700 m ³ /h)	Upp till 12 000 l/s (43 000 m ³ /h)
Behövs det flera ozongeneratorer vid stora luftflöden (10 000-12 000 l/s)?	Ja, 9-12 ozongeneratorer behövs	Nej, ett enda RENA räcker
Hur mycket luft behövs för att transportera 1 g ozon till imkanalen?	1 600 gånger mer än för syrematad ozongenerator	1/1600 av luftmängden som behövs för luftmatad ozongenerator

Läs mer på nästa sida

Högprestanda eller lågprestanda?

Syrematad eller luftmatad ozongenerator? EU har bestämt sig.

Frågor forts.	Luftmatad ozongenerator (lågprestanda)	Syrematad ozongenerator (högprestanda)
Hur effektiv är ozonproduktionen?	Låg – för att producera 1 gram ozon behövs 29 000 liter 20° C luft	Hög – för att producera 1 gram ozon behövs 8 liter torrt syre
Underhållsbehovet?	Normalt sett service 2-4 gånger per år för att hålla ozonelementen rena	Litet, tillsyn en gång per år
Om köket utökas med en kåpa till, kan reningskapaciteten enkelt ökas då?	Nej, installation av ytterligare en ozongenerator krävs	Ja, det räcker oftast att byta en komponent i skåpet
Kommer det med tiden bli mer fett kvar i kanalen?	Ja, eftersom reningskapaciteten sjunker	Nej
Ozon tillverkas av syre. Vilken syrekälla används?	Tilluft används som innehåller 21 % syre, 78 % kväve och fukt	Syregenerator används som producerar torrt rent syre
Vilken kylmetod används för att hantera värmen som alstras i ozongeneratoren?	Generatoren kyls med 21-gradig tilluft vilket starkt begränsar reningskapaciteten per ozongenerator	Ozongeneratoren kyls med kall vätska. Kyleffekten blir 23 gånger större än vid luftkylning och ger hög prestanda
Hur transporteras ozonet till imkanalen?	Med 100-125 mm rostfria rör	Med 8 mm slang
Kan man enkelt släppa in ozonet precis var man vill i imkanalen?	Nej, en rostfri kanal får inte alltid plats	Ja, en tunn slang får alltid plats
Enkel installation vid flera kåpor eller kök?	Nej, normalt behövs en ozongenerator till varje ventilationskanal. För varje ozongenerator behövs fast monterade rostfria rör för att transportera ozonet till kåpan	Ja, RENA kan installeras var som helst och leverera ozon via 8 mm slang till samtliga kåpor och kök
Var placeras ozongeneratoren?	Den monteras i kökets undertak vilket försvårar det nödvändiga underhållet	Den monteras på vägg och tack vare slangdistribution kan den placeras nästan var som helst
Hur blir det vid om- och tillbyggnad?	Befintliga ozongeneratorer måste flyttas och nya installeras vid varje ny kåpa - samt nya fasta rostfria rör dras	Det räcker att dra om befintliga slangar och dra nya 8 mm slangar till nya kåpor
Vad säger EUs nya standard*?	Enligt EUs nya standard* EN 16282 får luftmatade ozongeneratorer endast användas för totala luftflöden under 700 l/s (2 500 m ³ /h). Skälet är att de producerar för mycket kväveoxider.	För syrematade och vätskekylda ozonsystem finns inga begränsningar. Tvärtom säger EU att de ska användas för totala luftflöden över 2 500 m ³ /h.

** EN 16282-8: To safe-guard against NO_x and HNO₃ build-up in the extract air, an oxygen-fed ozone generator will be used for a total extract flow exceeding 2,500 m³/h.*